



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Пожар 6 января 1999 года: фруктохранилище АО «Садовод» в пос.
Мостовском**

6 января 1999 года произошел пожар на фруктохранилище АО «Садовод» в пос. Мостовском Краснодарского края. Началось возгорание в 15 часов 32 минуты.

Орденом «Мужества» награжден подполковник внутренней службы Виктор Петрович Хомутов, начальник 35-ОГПС по охране Мостовского района УГПС ГУВД Краснодарского края.

Пожар возник внутри работающей камеры № 4 холодильника и по достижению температуры 1000 0С градусов получил распространение по пенополиуретановому утеплителю, технологическому коридору к другим камерам и машинному отделению. Создалась угроза взрыва и неконтролируемого выброса аммиака!

Прибыв к месту пожара во главе первого подразделения, Виктор Хомутов принимает решение о сборе подразделений по повышенному номеру вызова, создает штаб пожаротушения и три боевых участка. Тушение пожара осложнялось высокой температурой, сильным задымлением, возможностью взрыва с выбросом 1300 кг аммиака, что поставило бы под угрозу жизни более тысячи человек, проживающих в зоне объекта.

Правильно оценив обстановку, Хомутов ввел водяные стволы на решающем направлении - на защиту машинного отделения фруктохранилища и нейтрализацию аммиака. Одновременно были введены лафетные стволы на тушение холодильных камер. Находясь на особо опасном направлении, он лично участвовал в тушении пожара, и одновременно руководил личным составом в сложной обстановке. В один из критических моментов, Виктор Петрович через завалы протянул рукавную линию с переносным лафетным стволом и, несмотря на угрозу взрыва, под прикрытием водяных струй предотвратил распространение пожара в машинное отделение, где находилось 700 килограммов аммиака под высоким давлением.

Тем временем возникла угроза распространения пожара в сторону камеры №3, где в технологической системе находилось 600 килограммов аммиака. На этом участке в схватку с огнем вступил заместитель начальника отряда А.Н.Крысин и начальник караула 98-й пожарной части В.В.Лукьянченко. Они вскрыли ограждающие конструкции здания и через образовавшийся проем проложили рукавную линию. Под прикрытием водяных струй огнеборцы приблизились к магистральной линии системы охлаждения, и А.Н.Крысин перекрыл задвижку. Угроза утечки аммиака была снята.

На первом участке - по нейтрализации аммиака, охлаждению кровли - работал личный состав под руководством инженера службы пожаротушения Г.В.Чистеева. Облив себя водой, под прикрытием водяных струй, между завалами он пробрался

