



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

---

**Пожар 17 марта 1993 года: буровая «Прибрежная» №19 Славянского  
района**

17 марта 1993 года в 19 часов 50 минут произошел пожар на буровой «Прибрежная» №19 у пос. Кучугуры Славянского района в результате взрыва с последующим возгоранием газового фонтана.

При взрыве буровая установка была полностью разрушена. Ее металлические конструкции завалили устье скважины, что создавало серьезные трудности для тушения. Обстановка к моменту прибытия пожарных была очень сложная. Горела газовая скважина, давление газа было около 430 атм., в огне были жилые вагончики и оборудование, а в непосредственной близости от огня склад кислородных баллонов. Столб пламени достигал ширины 15-18 метров, а высоты 40-50 метров. Обстановка усугублялась тем, что дул сильный западный ветер.

С получением сообщения о пожаре сотрудники Центрального пункта пожарной связи ПАСС УВД Краснодарского края выслали на пожар необходимые силы и средства и оперативную группу под руководством начальника подотдела, подполковника внутренней службы Анатолия Даниловича Игнаткина. Он в кратчайшие сроки организовал работу Штаба пожаротушения и с первого до последнего дня руководил деятельностью пожарных подразделений края.

Личный состав работал на пределе человеческих сил и возможностей, по 15-20 часов в сутки, обеспечивая защиту трудившихся на очистке устья скважины людей и техники.

Под воздействием высоких температур теплоотражательные костюмы горели через 1,5-2 часа. Прежде чем навести привентер на горящий фонтан, представляющий собой металлический колпак, перекрывающий доступ воздуха в зону горения, необходимо было очистить буровую площадку и устье скважины от рухнувших металлоконструкций.

В отличие от людей, техника не выдерживала напряжения: попытки вытащить вышку из огня были безуспешными. Это удалось сделать только к 15-ти часам 21 марта. В дальнейшем события развивались так:

- 22-23 марта - продолжают работы по зачистке устья скважины;
- 24 марта - артиллеристы произвели пять выстрелов в сторону огня. Факел принял строго вертикальное положение;
- 25-26 марта - проведены работы по освобождению запорной арматуры;
- 27 марта - в 16 часов 45 минут после третьей попытки на фланец устья скважины был установлен привентер.

