



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (861) 991-07-48, E-mail: gu@23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (861) 991-07-48, E-mail: gu@23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара

(наименование органа государственного контроля)

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (861) 991-11-76, E-mail: gu@23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

РЕШЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора) об исключении

плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

из ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на 2023 год
от «13» июня 2023 г.

Согласно требованиям абзаца 4 пп. «а» п. 14 Правил формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», принято решение:

1. Исключить контрольное (надзорное) мероприятие КНМ № 23230061000203644094, включенное в ежегодный план проведения плановых КНМ № 2023061089, в связи с изменением категории риска согласно приложению.

2. Сведения об исключении указанного контрольного (надзорного) мероприятия внести в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Настоящее решение довести до личного состава ОНД и ПР г. Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР
Главного управления МЧС России по

Краснодарскому краю

полковник внутренней службы

В.М. Немеренко

Объекты торговли

ООО "Юг-ойл-сервис"

Расположен по адресу: г. Краснодар, ул. 70-летия Октября, д. 36

Определение индикаторов риска Ирпв

Индикаторы риска причинения вреда (ущерба)	Показатель (критерий оценки)	Значение показателя Ирпв
1. Степень огнестойкости	III	1
2. Высота здания, сооружения	до 28 м	0
3. Наличие открытых лестниц и (или) многосветных пространств	Нет	0
4. Количество людей	До 50	0
5. Системы противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) смонтированы более 10 лет назад и не подвергались капитальному ремонту	Нет или сведения отсутствуют	0
6. Наличие на объекте пожарной охраны, обеспеченной пожарно-техническим вооружением	Нет	0
7. Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности	Не круглосуточно	-3
8. Электропроводка выполнена более 10 лет назад и не подвергалась капитальному ремонту	Да	5
9. Вид электропроводки (за исключением зданий и сооружений V степени огнестойкости)	открытая	2
10. Наличие электрического отопления (за исключением электрических котлов с контуром отопления)	Нет	0
11. Наличие печного отопления	Нет	0
Σ Ирпв =		5

Объекты торговли

ООО "Юг-ойл-сервис"

Расположен по адресу: г. Краснодар, ул. 70-летия Октября, д. 36

Определение критериев добросовестности Икрд

Критерии добросовестности	Показатель (критерий оценки)	Значение показателя Икрд
1. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для маломобильных групп населения, автоматическим системам противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции)	Нет	0
2. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к обеспечению деятельности пожарных подразделений	Нет	0
3. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, не вошедшими в пункты 1, 2	Нет	0
4. Наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)	Нет	0
5. Наличие на объекте учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению здания	Нет	0
6. Наличие сведений о проведении на объекте перепланировки, реконструкции, капитального ремонта или технического перевооружения	Нет	0
7. Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к системам видеонаблюдения объекта для проведения регулярного дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной безопасности	Нет	0
8. Наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным персоналом	Нет	0
9. Наличие зарегистрированных случаев пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества)	Нет	0
10. Наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности на объекте либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет	Нет	0

11. Наличие информации о вводе в эксплуатацию, либо фактическом функционировании объекта защиты, получившего отрицательное заключение при согласовании специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения его пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	Нет	0
12. Непредставление в установленном порядке декларации пожарной безопасности в отношении объекта защиты, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации	Нет	0
13. Непредставление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности	Нет	0
14. Наличие сведений о ненадлежащей работе при пожаре имеющихся автоматических систем противопожарной защиты	Нет	0
15. Наличие сведений о приостановлении действия лицензии юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие грубых нарушений лицензионных требований	Нет	0

$\sum \text{Икрд} = 0$

Индекс индивидуализации подконтрольного лица $U_{\text{инд}} = \sum \text{Ирпв} + \sum \text{Икрд} = 5$

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица $\text{Кг.т.инд.} = U_{\text{инд}} + \text{Кгт} = 6,961$

Категория риска объекта

Умеренный

Клычников Анатолий Сергеевич
Ф.И. О. выполнившего расчет

13.06.2023
Дата расчета


Подпись